

UAB „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“ RANKŠLUOSČIŲ DŽIOVINTUVŲ IR ŠILDYMO PRIETAISŲ KEITIMO ATMINTINĖ

Gyventojas, norintis pasikeisti rankšluosčių džiovintuvą (gyvatuką) ir/ar šildymo prietaisus (radiatorius), **prieš pradėdamas bet kokius darbus, turi kreiptis į UAB „Anykščių šiluma“ vyriausiąjį inžinierių ar atsakingą asmenį. Tel. Nr. 8 381 59440.**

Įvertinęs prietaiso keitimo technines galimybes, UAB „Anykščių šiluma“ atsakingas darbuotojas:

Duoda leidimą prietaiso keitimui, kai keičiant prietaisą yra išlaikomi visi projekto sprendiniai ir nėra keičiami pajungimai ar prietaiso galingumas.

Jei keičiant prietaisą keičiami projekto sprendiniai, **informuoja, kad gyventojas turi:**

- 1. gauti daugiabučio namo administratoriaus (UAB Anykščių komunalinis ūkis) leidimą keisti prietaisą;**
- 2. gauti architekto ar statybos inžinieriaus, turinčio teisę užsiimti projektavimo veikla, paprastojo remonto aprašą (projektą)* ir su šiuo aprašu supažindinti UAB „Anykščių šiluma“.**

* Paprastojo remonto aprašo (projekto) rengimo išlaidas apmoka gyventojas. UAB „Anykščių šiluma“ nerengia šių dokumentų.

Gyventojas turi **pateikti pasirašytą prašymą dėl šildymo prietaisų keitimo** UAB „Anykščių šiluma“:

- Atvykus adresu Vairuotojų g. 11, Anykščiai
- El. paštu info@anyksciusiluma.lt

Gyventojas turi **pateikti paprastojo remonto aprašą (projektą) UAB „Anykščių šiluma“, jei toks reikalingas.**

Gavęs leidimą ir paprastojo remonto aprašą (jei toks reikalingas), **gyventojas turi suderinti su UAB „Anykščių šiluma“ prietaiso keitimo laiką:**

- 1 darbo dieną prieš darbų atlikimo pradžią privalo informuoti UAB „Anykščių šiluma“ atsakingą darbuotoją telefonu +370 698 796 57 arba 8 381 52755.

Gyventojas šildymo prietaisus keičia savo lėšomis ir apmoka UAB „Anykščių šiluma“ už karšto vandens ir/ar šildymo sistemos nudrenavimą/užpildymą ir kitus užsakytus papildomus darbus pagal galiojančias UAB „Anykščių šiluma“ darbų kainas. Gyventojui pageidaujant ir UAB „Anykščių šiluma“ turint galimybę, šildymo prietaisų keitimo darbus gali atlikti UAB „Anykščių šiluma“ pagal jos patvirtintas darbų kainas.

Kai darbus atlieka ne UAB „Anykščių šiluma“, **gyventojas turi leisti kontroliuoti prietaisų keitimo darbus.** UAB „Anykščių šiluma“ atsakingas darbuotojas turi patvirtinti atliktų darbų atitikimą paprastojo remonto aprašui ir užpildyti prietaisų keitimo patikrinimo aktą.

Svarbu:

- Keičiamo rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) galia neturi viršyti 160 W.
- Dėl techninių parametrų negalima montuoti kopėtelių tipo rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko).
- Keičiamo šildymo prietaiso (radiatoriaus) galia turi atitikti projekte numatytą galią.
- Nestatyti uždaromosios armatūros prieš šildymo prietaisą (radiatorių) ar už jo.
- Užtikrinti cirkuliaciją karšto vandens sistemoje kol atliekami remonto darbai, tais atvejais, kai rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) keitimo darbai atliekami ilgiau nei per 1 darbo dieną.
- Užtikrinti šildymo sistemos užaklinimą kol atliekami remonto darbai, tais atvejais, kai šildymo prietaisų (radiatorių) keitimo darbai atliekami ilgiau nei per 2 darbo dienas.
- Rankšluosčių džiovintuvus (gyvatukus) leidžiama keisti ištikus metus. UAB „Anykščių šiluma“ karšto vandens sistemos nudrenavimą/užpildymą atlieka darbo dienomis išskyrus penktadienius.
- Šildymo prietaisus (radiatorius) leidžiama keisti tik ne šildymo sezono metu (išskyrus avarijos atvejus). UAB „Anykščių šiluma“ šildymo sistemos nudrenavimą/užpildymą atlieka darbo dienomis išskyrus penktadienius.